

Žlutická teplárenská,a.s.,
Velké náměstí 131
364 52 Žlutice

Výzva k podání cenové nabídky.

Žlutická teplárenská,a.s., vyzývá k podání cenové nabídky na připravovanou akci :

I. Úprava dopravních palivových cest kotle K3 ke spalování dřevní štěpky.

V současnosti je kotel K3(1,8 MW-systém Verner Golem)uzpůsoben na spalování energetické slámy.Z důvodů výstavby odlučovače TZL v II.NP výtopny musely dopravní cesty slámy K3, včetně rozdružovače slámy- ustoupit nové stavbě.V současnosti tento kotel tedy není možno využívat.Z důvodů lepšího využití jednotlivých kotlů a možnosti náhrady v případě poruch je snaha tento kotel napojit na stávající dopravní cesty štěpky kotlů K1 a K2.

Úkol zadání : Napojení kotle K3(1,8 MW) na stávající(či posléze uzpůsobené) dopravní cesty štěpky a uzpůsobení kotle K3 ke spalování energetické štěpky(o frakci cca 50x50x80mm) , vč. úpravy řídicích systémů a procesů.

Součástí výzvy je výkresová část nového možného řešení s rozměrovými údaji(převzato od firmy Verner- pod názvem situační plánek),a popisem dílčích celků(opět převzato od firmy Verner, - pod názvem poptávka).

Další údaje k nabídce možno zjistit u p.Ivana Melnyka,tel.724 262 887,nebo e-mail :

vytopna@ztzlutice.cz

Kriteria pro vyhodnocení nabídek :

- splnění všech požadovaných zadání, tj.nabídka na napojení kotle K3 na dopravní cesty štěpky, upravení řídicího systému K3 na nové palivo,kompabilita nového řídicího systému se stávajícím řídicím systémem řízení kotlů TECO,

- nabízená cena zakázky,max. 850.000 Kč (bez DPH)

- časová možnost realizace zakázky,nejpozději do 30.11. 2021

Termín a místo podání nabídek :

Termín podání nabídek : **do 30.6.2021 , 17,00**

Místo podání nabídek : Žlutice, Velké náměstí 131,364 52 Žlutice(sídlo zadavatele)

Termín otevírání obálek : **1.7. 2021 , 16,00**

Místo otevírání obálek : Žlutice, Velké náměstí 131, 364 52 Žlutice (sídlo zadavatele)

Nabídky je možné zaslat poštou,nebo kurýrem na sídlo zadavatele každý všední den v době od 7,00 do 15,30 hod.

Nabídky se posílají v zalepené obálce,označené na zadní straně nápisem

Nabídka úpravy kotle Žlutice Neotevírat !!

a opatřené na uzavření obálky razítkem, případně podpisem oprávněné osoby. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

Jednotlivé listy nabídky budou pevně spojeny. Nabídky se podávají v českém jazyce, písemně a ve lhůtě pro podávání nabídek.

Rozhodující pro určení včasného data doručení písemné nabídky je datum odeslání této nabídky.

Zpracování a vyhodnocení nabídek – pro vyhodnocení písemných nabídek bude jmenována tříčlenná komise, která nabídky vyhodnotí.

Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat dodatečné informace o uchazeči nebo o parametrech nabídky.

Zadavatel může před konečným termínem pro podání nabídek upřesnit podání výzvy tím, že poskytne uchazečům dodatečné informace k podmínkám výzvy, upřesnění může být provedeno z jakéhokoliv důvodu, ať již z vlastní iniciativy zadavatele nebo jako důsledek vyjasňování požadavků uchazečů na dodatečné informace. Každý dodatek bude označen jako dodatek s příslušným pořadovým číslem dodatku s tím, že dodatek bude zaslán všem uchazečům, kteří byli osloveni, nebo kteří projeví zájem o zaslání výzvy a tato jim byla zaslána. Zároveň bude dodatek umístěn na internetové stránky zadavatele. Uchazeč je povinen sledovat případná upřesnění.

Nejde o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Ve Žluticích 9.6. 2021..... Ivan Melnyk, člen představenstva společnosti

.....Jaroslava Voglová, členka představenstva společnosti

přílohy výzvy : 1x výkres A4-situační plánek dopravních cest

1x poptávka, A4, se stručným popisem jednotl. celků a dopr. cest